



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - CUNEO

"Flammas vincit virtus"

UFFICIO PREVENZIONE
PRATICA POS. N. 58958

Applicazione D.P.R.01.08.2011, n. 151
D.M. 07.08.2012

Alla Ditta A.S.L. CN 1
VIA CARLO BOGGIO 12, 12100 Cuneo

TRASMESSO PER DELGA A:
ARTUSO ALESSANDRO
VIA COLLEONI 56, 36016 Thiene
altieri@pec.studioaltieri.it

OGGETTO: Parere favorevole per Valutazione Progettodi cui alla richiesta prot. 21613 del 24/09/2025 -
Ditta A.S.L. CN 1 sita in VIA SALUZZO SNC, 12038 Savigliano

In ottemperanza al disposto del comma 3 dell' art. 3 del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, si informa la S.V. di aver approvato, per quanto di propria competenza, il progetto di cui all'oggetto relativo alle seguenti attività di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011:

- 34.2.C Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche...
- 5.2.C Depositi di gas comburenti compressi/liquefatti (capacità > 10mc)
- 12.2.B Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a 50mc
- 49.3.C Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
- 49.3.C Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
- 49.3.C Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
- 49.3.C Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
- 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
- 68.5.C Ospedali, RSA, case di cura e simili, con oltre 100 posti letto

L'approvazione del progetto è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- Vengano integralmente rispettati gli impegni di progetto.
- Nei depositi di materiale cartaceo "CA-14" dovrà essere previsto un sistema automatico di spegnimento incendi; il carico di incendio dovrà essere limitato a 450 MJ/m²;
- La distanza di separazione "d" in spazio a cielo libero tra ambiti appartenenti alla medesima attività dovrà essere conforme a quanto previsto al punto S.3.8 del D.M. 03/08/2015 e successive modifiche e integrazioni;
- Ai sensi del comma 3 del punto V.11.5.2.2 della RTV V11 (DM 03/08/2015 e s.m.i.), è ammessa la comunicazione tra aree di tipo TM1, con carico di incendio specifico $q_f > 200 \text{ MJ/m}^2$, e aree di tipo TA, a condizione che siano presenti misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) con livello di prestazione IV;
- Nell'area LOADING DOCK il carico di incendio specifico dovrà essere compatibile con la resistenza al fuoco delle strutture previste in progetto, pari a 60 minuti;
- A servizio del reparto Degenza Cardiologia CD10 al primo piano, l'ascensore presente nell'ambito dovrà essere di tipo antincendio, conforme ai requisiti dei punti V.11.5.8 della RTV V11 e lettera a), comma 2, del punto S.4.9 del DM 03/08/2015 e successive modifiche;
- I pannelli previsti in progetto, su cui saranno installati i moduli fotovoltaici, dovranno essere incombustibili e conformi alla classe di reazione al fuoco A1 secondo la norma EN 13501-1, come da comma 3 del punto 4.2 della linea guida DCPREV n. 14030 del 01/09/2025;
- Le lunghezze dei percorsi d'esodo dovranno rispettare, in base al profilo di rischio previsto, i valori indicati nelle tabelle S.4-25 (Massime lunghezze d'esodo) e S.4-18 (Condizioni per il corridoio cieco) del DM 03/08/2015 e successive modifiche;
- Lo sbarco degli ascensori antincendio al piano di riferimento dovrà immettere su luogo sicuro, direttamente o tramite percorso protetto, in conformità al punto V.3.3.4 della RTV V3 – DM 03/08/2015 e successive modifiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - CUNEO

"Flammas vincit virtus"

Per le attività ricadenti nella categoria B e C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, il titolare dell'attività a lavori ultimati, prima dell'inizio dell'attività dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 4, comma 1 del citato D.P.R., con apposito modello PIN2-2018 sul sito internet www.vigilfuoco.it, completo degli allegati in originale di cui all'art. 4, comma 4, utilizzando unicamente la modulistica ministeriale di cui al decreto del Direttore Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica – DCPST n. 72 del 16.05.2018, prelevabili anche *on line* (MOD.PIN 2.2-2023_CERT-REI, MOD.PIN 2.3-2018_DICH-PROD, MOD.PIN 2.4-2018_DICH-IMP, MOD.PIN 2.5-2018_CERT.IMP).

Per le attività della categoria C del citato allegato la suddetta segnalazione certificata di inizio attività ha valore di richiesta di sopralluogo ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 151/2011.

Il Responsabile dell'istruttoria
D NICOLÒ SALANITRI

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Firmato digitalmente
da NICOLÒ SALANITRI
in data 12/10/2025

**IL COMANDANTE
(DAIDONE)**

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



CALOGERO DAIDONE
MINISTERO
DELL'INTERNO
17.10.2025 11:42:43
GMT+01:00



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - CUNEO

"Flammas vincit virtus"

Al Direttore Generale
Dott. Giuseppe GUERRA
Responsabile del procedimento
Ing. Francesca Maria Morena
segreteria.direzione@aslcn1.it

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14bis L. 241/1990 per l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del "Nuovo Ospedale Unico del Quadrante Nord Ovest della Provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano)"

In riferimento alla Conferenza dei Servizi relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del "Nuovo Ospedale Unico del Quadrante Nord Ovest della Provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano)", si comunica quanto segue.

In data 24 settembre 2025, con prot. n. 21613, è stata presentata a questo Comando, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, la valutazione del progetto della struttura in oggetto, che ha ottenuto approvazione con nota prot. n. 23708 del 17 ottobre 2025 (in allegato).

Pertanto, qualora l'attività venga realizzata nel rispetto di quanto approvato da questo Comando, si esprime parere favorevole, richiamando integralmente il parere sopra riportato.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile dell'istruttoria
D NICOLÒ SALANITRI

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

 NICOLÒ SALANITRI
MINISTERO
DELL'INTERNO
17.10.2025 12:03:14
GMT+01:00

**IL COMANDANTE
(DAIDONE)**

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

 CALOGERO DAIDONE
MINISTERO
DELL'INTERNO
20.10.2025 08:47:31
GMT+01:00